

Palubovka s perodrážkou a

obklady drevených domov s oblúkovým profilom

Kvalifikácia drevin smrek obyčajný (*Picea* spp.), jedľa biela (*Abies* spp.), borovica lesná (*Pinus sylvestris*), smrekovec opadávy (*Larix* spp.), duglaska tisolistá (*Pseudotsuga menziesii*)

Chyby dreva	Trieda A (Erdért)	Trieda B (Erdért)
Hrče	<p><i>Povoľuje sa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — zdravé zarastené hrče do veľkosti 20% šírky + 35 mm — z časti zarastené a v menšej časti zarastené hrče (nevypadávajúce) v prípade smreka, jedli, borovice a smrekovca a do veľkosti 15% šírky + 50 mm — zátky nahrádzajúce hrče z totožnej dreviny nanajvyš do veľkosti 20 mm <p><i>Nepovoľuje sa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — vypadnuté hrče, zhnité hrče a hrčové diery 	<p><i>Povoľuje sa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — čierne ihlové hrče neobmedzene — zdravé zarastené a a krídlové hrče do veľkosti 20% šírky + 50 mm — z časti zarastené, zarastené a v menšej časti zarastené hrče (nevypadávajúce) v prípade smreka, jedli, borovice a smrekovca a do veľkosti 30% šírky + 50 mm — miestami vypadávajúce hrče, zhnité hrče a hrčové diery do priemeru 25 mm — zátky nahrádzajúce hrče z totožnej dreviny
Vytrhnuté drevené vlákno	<ul style="list-style-type: none"> — s hrčami: do 20% plochy hrče, — na iných miestach: povoľuje sa jeden na bežný meter do 20% najväčšej hrči 	<ul style="list-style-type: none"> — s hrčami: do 50% plochy hrče, — na iných miestach: povoľuje sa jeden na bežný meter do 50% najväčšej hrči
Súverenie a skrivenie dreva Smolník	<p><i>Povoľuje sa.</i> Ak čap a ryha v celej dĺžke dobre zapadajú do seba</p> <p><i>Povoľuje sa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — miestami, do veľkosti 2 mm × 25 mm — 1 smolník do veľkosti 5 × 50 mm, na každý 1,5 metra 	<p><i>Povoľuje sa:</i> Ak čap a ryha zapadajú do seba</p> <p><i>Povoľuje sa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — miestami, do veľkosti 3 mm × 35 mm — 5 smolníkov, v šírke 6 mm na 1 meter, v celkovej dĺžke nanajvyš 150 mm
Praskliny, priechodné praskliny, vlasové trhliny	<p><i>Povoľuje sa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — vlasová trhlina (sotva viditeľná) — čelná prasklina, ktorá nie je dlhšia ako šírka <p><i>Nepovoľuje sa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — priechodná prasklina a vlasová trhlina na lícnej časti — prasklina, ktorá siaha ku hrane na lícnej časti — prstencová prasklina — prasklina po celej dĺžke na rube 	<p><i>Povoľuje sa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — vlasová trhlina na lícnej časti (nanajvyš do šírky 1,5 mm a dĺžky 400 mm) — čelná prasklina, ktorá nie je dlhšia ako dvojnásobok šírky <p><i>Nepovoľuje sa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — prstencová prasklina
Jadro	<i>Povoľuje sa</i> v ½ dĺžky, ak nie je širšia, ako 5 mm	<i>Povoľuje sa</i>
Farebné odchýlky	Na lícnej časti bez sfarbenia (na rube sfarbenie je akceptovateľné)	<i>Povoľuje sa:</i> Na lícnej časti do 20 % plochy v tvare škvŕny a pruhu, vytváranie červených škvŕn a modranie (sfarbenie na rube bez obmedzenia)
Poškodenia spôsobené hubami	Nepovoľuje sa. Výnimkou je sfarbenie (Vid' farebné odchýlky)	Nepovoľuje sa: ako u farebných odchýlkach
Poškodenia spôsobené hmyzom	<i>Nepovoľuje sa</i>	Na rube je miestami povolené.
Tuposť hrany	<i>Povoľuje sa</i> , ak rub čapu a ryha ešte zapadajú do seba	<i>Povoľuje sa</i> , ak rub čapu a ryha ešte zapadajú do seba v ¾ dĺžky
Zarastená kôra	<i>Povoľuje sa:</i> miestami do veľkosti 8 × 60 mm alebo do 480 mm ²	<i>Povoľuje sa:</i> miestami do veľkosti 15 × 80 mm alebo do 1200 mm ²